ОТЧЕТ

Р Е З У Л Ь Т А Т Ы

физико-химических и бактериологических исследований качества питьевой воды в мае 2021 г.

Межмуниципальный ООО «Щербиновский коммунальщик»

№ п/п	Населенный пункт	Место отбора пробы	Дата отбора	Температура °С	Цвет-ность, град	Мут-ность, ЕФМ	Остат. Хлор мг/дм^3	Прив-кус, балл	Запах, балл	ОМЧ	ОКБ	ТКБ	Соотв. ГН
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	**с. Шабельское**	ВК	19.05.2021	14	11,7	1,27	< 0,3	0	0	1	0	0	Да
		ул. Советов, 13	19.05.2021	14	11,8	1,27	< 0,3	0	0	1	0	0	Да
2.	**с. Глафировка**	ВК	19.05.2021	14	11,6	1,27	< 0,3	0	0	1	0	0	Да
		ул. Кирова, 10	19.05.2021	14	11,7	1,32	< 0,3	0	0	1	0	0	Да
3.	**с. Николаевка**	ВК	19.05.2021	14	11,9	1,17	< 0,3	0	0	1	0	0	Да
		ул. Горького, 53	19.05.2021	14	11,7	1,21	< 0,3	0	0	1	0	0	Да
4.	**с. Ей-Укрепление**	Насосная станция	19.05.2021	14	11,9	1,21	< 0,3	0	0	1	0	0	Да
		ул. Суворова, 17	19.05.2021	14	11,8	1,26	< 0,3	0	0	1	0	0	Да
5.	**с. Екатериновка**	Насосная станция	19.05.2021	14	11,9	1,31	< 0,3	0	0	1	0	0	Да
		ул. Московская, 21	19.05.2021	14	11,7	1,21	< 0,3	0	0	1	0	0	Да
6.	**п. Восточный**	ВК	19.05.2021	14	11,8	1,21	< 0,3	0	0	1	0	0	Да
		ул. Энгельса, 30	19.05.2021	14	11,7	1,26	< 0,3	0	0	1	0	0	Да
7.	**п. Щербиновский**	ВК	19.05.2021	14	11,8	1,31	< 0,3	0	0	1	0	0	Да
		ул. Ленина, 30	19.05.2021	14	11,9	1,31	< 0,3	0	0	1	0	0	Да
8.	**п. Северный**	ВК	19.05.2021	14	11,7	1,21	< 0,3	0	0	1	0	0	Да
		ул. Октябрьская, 47	19.05.2021	14	11,7	1,21	< 0,3	0	0	1	0	0	Да
9.	**ст. Старощербиновская**	ул. Советов, 134	19.05.2021	14	11,8	1,26	< 0,3	0	0	4	0	0	Да
10.	**ст. Старощербиновская**	ул. Советов, 37	19.05.2021	14	11,9	1,31	< 0,3	0	0	2	0	0	Да
11.	**ст. Старощербиновская**	ж/д вокзал	19.05.2021	14	11,8	1,26	< 0,3	0	0	1	0	0	Да
12.	**ст. Старощербиновская**	ул. Тельмана, 146	19.05.2021	14	11,7	1,21	< 0,3	0	0	1	0	0	Да

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13.	**ст. Старощербиновская**	ул. Первомайская, 109	19.05.2021	14	11,7	1,21	< 0,3	0	0	1	0	0	Да
14.	**ст. Старощербиновская**	ул. Шевченко, 210	19.05.2021	14	11,8	1,31	< 0,3	0	0	1	0	0	Да
15.	**ст. Старощербиновская**	ул. Разина, 53	19.05.2021	14	11,7	1,21	< 0,3	0	0	1	0	0	Да
16.	**ст. Старощербиновская**	ул. Шевченко, 156	19.05.2021	14	11,7	1,21	< 0,3	0	0	1	0	0	Да
17.	**ст. Старощербиновская**	ул. Чкалова, 128	19.05.2021	14	11,8	1,26	< 0,3	0	0	1	0	0	Да
18.	**ст. Старощербиновская**	ул. Комсомольская, 80	19.05.2021	14	11,7	1,21	< 0,3	0	0	1	0	0	Да
19.	**ст. Старощербиновская**	насосная	19.05.2021	14	11,7	1,21	< 0,3	0	0	1	0	0	Да
20.	**ст. Новощербиновская**	насосная	19.05.2021	14	11,7	1,31	< 0,3	0	0	1	0	0	Да
21.	**ст. Новощербиновская**	ул. Октябрьская, 2	19.05.2021	14	11,9	1,31	< 0,3	0	0	1	0	0	Да
22.	**ст. Новощербиновская**	ул. Димитрова, 2	19.05.2021	14	11,8	1,21	< 0,3	0	0	1	0	0	Да
23.	**Х. Красный Дар**		19.05.2021	14	12,1	1,31	< 0,3	0	0	1	0	0	Да
24.	**П. Прилиманский**		19.05.2021	14	11,9	1,21	< 0,3	0	0	1	0	0	Да

Анализы выполнены аккредитованным ИЛЦ Ейского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Ответственный исполнитель _____ **Кулеш Н.Г.**

Главный врач _____ **Кушнарева Л.А.**

МП

ОТЧЕТ

Р Е З У Л Ь Т А Т Ы

физико-химических и бактериологических исследований качества питьевой воды в мае 2021 г.

Межмуниципальный ООО «Щербиновский коммунальщик»

Насосная 4 подъема

Год, Число, месяц	Место отбора	Тем-пера-тура, °С	Цвет-ность, град	Мут-ность, мг/дм^3	Прив-кус, балл	Запах, баллы		Железо, мг/дм^3	pH	Ортофосфат	Хлор Остаточ-ный свобод-ный мг/дм^3	Хлор Остаточ-ный связан-ный мг/дм^3	Жест-кость, мг/дм^3	Шелоч-ность, мг/дм^3	Окисляемость, мг/дм^3	Сухой остаток мг/дм^3	Хлориды, мг/дм^3	Суль-фаты, мг/дм^3	Нитра-ты, мг/дм^3	Нитриты, мг/дм^3	Ам-миак, мг/дм^3	ОМЧ	ОКБ	ТКБ
						20°	60°																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
ГН			20	2	2	2	2	0,30	6-8		0,30-0,50 *		7		5,0	1000	350	500	45,0	3,0	2,0	50	0	0
ст. Старо-щербиновс-кая 19.05.2021		14	11,7	1,21	0	0	-	0,19	7,64	-	< 0,3	-	0,74	-	1,05	548,0	86,2	64,2	1,75	< 0,003	<0,01	1	0	0

* Показатель остаточный хлор свободный определяется и нормируется в воде питьевой перед подачей в сеть.

Анализы выполнены в аккредитованном ИЛЦ Ейского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Ответственный исполнитель _____ **Кулеш Н.Г.**

Главный врач _____ **Кушнарева Л.А.**

МП

Заключение:

Результаты исследований образцов воды питьевой, отобранных 19.05.2021 года, отвечают гигиеническим нормативам (ГН) – СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по исследованным санитарно-гигиеническим и микробиологическим показателям.

врач по общей гигиене _____ Кулеш Н. Г.